

Wrocław, 06.11.2019 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
im. Eugenii i Janusza Zeylandów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR WCPIT/EA/381-34/2019

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

Dotyczy: Pakiet II


1. W odniesieniu do udzielonych odpowiedzi i wykazaniu budynku głównego szpitala w Chodzieży jako niespełniającego stosownych wymagań prosimy o szczegółowe wyjaśnienie:

- w jakim zakresie budynek nie spełnia ochrony przeciwpożarowej
- jaka jest przyczyna braku spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- na jakiej podstawie budynek jest dopuszczony do użytkowania
- Czy Zamawiający zamierza usunąć przyczynę powodującą niespełnianie wymagań obowiązujących przepisów? Jeśli tak, to kiedy?

Odpowiedź:

1. *Strefa pożarowa ZL-III (budynek administracji) nie został oddzielony od budynku szpitalnego głównego ZL-II co powoduje że długość dojścia ewakuacyjnego w budynku Administracji , przy jednym kierunku ewakuacji, jest przekroczona - decyzja PSP do wykonania do dnia 31-12-2020r.*
2. *Brak oddzielenia budynku szpitalnego głównego (ZL-II) od budynku mieszkalnego (ZI-IV) połączonego łącznikiem na wysokości piwnicy- decyzja PSP do wykonania do dnia 31-12-2020r.*
3. *Brak zabezpieczenia urządzeniami zapobiegającymi przed zadymieniem niektórych klatek schodowych stanowiących pionowe drogi ewakuacyjne w budynku ZL-II - decyzja PSP do wykonania do dnia 31-12-2020r.*
4. *Brak oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych - decyzja do wykonania do dnia 31-12-2020r.*
5. *Nieskuteczna instalacja wentylacyjna w budynku administracji i kuchni. - 31-12-2021r.*

Budynek jest użytkowany na podstawie aktu notarialnego A 8023/2007 z dnia 26.04.2007r.



Zamawiający zamierza wykonać decyzje PSP w wyżej wymienionych terminach.

2. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert- proponujemy 13.11.2019 lub inny dogodny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty w dniu 05.11.2019 r.

3. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.11.2019 r.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2

4. Prosimy o udostępnienie (skanu) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla lokalizacji w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 62

Odpowiedź: powyższe dokument są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

5. Prosimy o udostępnienie protokołów badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych dla lokalizacji w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 62

Odpowiedź: powyższe dokument są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Ah

podpis

DYREKTOR CENTRUM
Alex
prof. nadzw. dr hab. med.
Aleksander Borinow-wojewódzki