

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na usługę serwisowania urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1

Czy podczas przeglądu dostęp do urządzeń będzie swobodny?

Odpowiedź: Dostęp do urządzeń może odbywać się tylko za wiedzą i dozorem upoważnionych pracowników Działu Technicznego oraz kierowników komórek organizacyjnych, w których przegląd będzie się odbywał.

Pytanie nr 2

W jakich godzinach może odbywać się przegląd?

Odpowiedź: Przeprowadzanie serwisu urządzeń Zamawiający zaplanował w godzinach 7:30 -14:30 od poniedziałku do piątku. Ze względu na specyfikę szpitala w Poznaniu serwis urządzeń wewnętrznych na salach operacyjnych i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbywać się może w godzinach popołudniowych lub może być rozłożony w czasie. Termin będzie ustalany w uzgodnieniu z Zamawiającym minimum jeden dzień wcześniej.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie lokalizacji urządzeń, dach/elewacja/grunt?

Odpowiedź: Urządzenia zlokalizowane są na dachach, elewacjach budynków oraz na gruncie.

Pytanie nr 4

Czy do wykonywania prac wystarczy użycie samej drabiny, czy potrzebne będzie użycie podnośnika/rusztowania?

Odpowiedź: Jednostki zewnętrzne niektórych klimatyzatorów zlokalizowane są na elewacjach na wysokości II piętra.

Pytanie nr 5

Czy na obiekcie będzie miejsce parkingowe dla pojazdu serwisantów?

Odpowiedź: Tak, na ogólnie dostępnym parkingu.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie nr 1

Czy urządzenia marki Clima Gold są objęte gwarancją? Jeśli tak to proszę o podanie numerów fabrycznych urządzeń.

Odpowiedź: Urządzenia Clima Gold nie są objęte gwarancją.

Zestaw pytań nr 3:

Pytanie nr 1

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org

Proszę o doprecyzowanie zakresu prac dla poszczególnych urzędzeń.

Odpowiedź: Zakres prac serwisowych zgodny z zaleceniami producenta urządzeń.

Pytanie nr 2

Proszę o informację czy serwisanci w pomieszczeniach muszą przemieszczać się w odzieży specjalistycznej (medycznej), jeśli tak czy zostaną oni w nie wyposażeni przez zamawiającego?

Odpowiedź: Dla identyfikacji i wyróżnienia Pracownicy zobowiązani są do stosowania ujednoliconych ubiorów reprezentujących firmę. Na oddziałach i innych komórkach medycznych pracownicy zobowiązani są nosić maski ochronne zasłaniające usta i nos. Na salach operacyjnych i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pracownicy Wykonawcy zostaną wyposażeni w odzież szpitalną Zamawiającego.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org